

Re: RES: Edital Pregão Eletrônico 008/2023



De Setor de Licitações <seplan3@araputanga.mt.gov.br>
Para João Cotrim <joao@ecotrim.com.br>
Data 2023-03-03 08:41
Prioridade Mais alta

Prezado, bom dia!

Seu e-mail foi direto para o Spam, por favor sempre que enviar e-mail com questionamentos, ligue para confirmar o recebimento.

Segue resposta do vosso questionamento, o qual foi respondido por Leandro da Rocha de Souza - Diretor Administrativo do Dae.

Quanto ao material das dosadoras distribuímos no Brasil dosadoras com cabeçote em PVDF, altamente resistente a produtos químicos de maneira geral. Este material PVDF poderá ser aceito para efeito de participação no referido pregão?

Sim, aceitamos

As esferas das bombas dosadoras que distribuímos são em cerâmica (altamente resistente a produtos químicos de maneira geral ou em PTFE para dosagem de ácido fluorsilícico. Estes materiais poderão ser aceitos para participação no referido pregão?

Sim, aceitamos

A descrição do item 4 não traz a pressão que a bomba deve vencer para dosagem de 13 l/h. Poderiam informar qual é esta pressão?

3 Bar

A descrição do item 5 não traz a pressão que a bomba deve vencer para dosagem de 40 l/h. Poderiam informar qual é esta pressão?

1 Bar

Atenciosamente,

Eliana

Prefeitura Municipal de Araputanga/MT
Setor de Licitações
Fone (65) 3261-1736



Em 2023-03-01 10:36, João Cotrim escreveu:

Senhores,

Bom dia.

Podem retornar esclarecendo os itens elencados abaixo?

Grato,

ECOTRIM



João Cotrim

T: +55 11 4107.3252 | M: +55 11 99370.2888
joao@ecotrim.com.br | Skype: joao.cotrim

De: João Cotrim

Enviada em: quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 18:51

Para: seplan3@araputanga.mt.gov.br

Assunto: Edital Pregão Eletrônico 008/2023

Prioridade: Alta

Senhores,

Boa tarde.

Vimos aqui, referente ao edital pregão eletrônico 008/2023, pedir os seguintes esclarecimentos:

1. Quanto ao material das dosadoras distribuímos no Brasil dosadoras com cabeçote em PVDF, altamente resistente a produtos químicos de maneira geral. Este material PVDF poderá ser aceito para efeito de participação no referido pregão?
2. As esferas das bombas dosadoras que distribuímos são em cerâmica (altamente resistente a produtos químicos de maneira geral ou em PTFE para dosagem de ácido fluorsilícico. Estes materiais poderão ser aceitos para participação no referido pregão?
3. A descrição do item 4 não traz a pressão que a bomba deve vencer para dosagem de 13 l/h. Poderiam informar qual é esta pressão?
4. A descrição do item 5 não traz a pressão que a bomba deve vencer para dosagem de 40 l/h. Poderiam informar qual é esta pressão?

Agradeço a gentileza de breve retorno.

Atenciosamente,

ECOTRIM



João Cotrim

T: +55 11 4107.3252 | M: +55 11 99370.2888
joao@ecotrim.com.br | Skype: joao.cotrim