

---

## DECLARAÇÃO

**Município:** Araputanga - MT

**Vias:** Av. Castelo Branco, R. José Caldeira Vila, R. Vinte e Seis e R. da Passagem.

De acordo com a base estatística, dados e parâmetros utilizados na elaboração do projeto de drenagem, foram encontrados trechos com vazão **superior** a capacidade de cada sarjeta. Tal constatação serviu de base para a adoção de sistema de **drenagem profunda** como alternativa para o projeto em questão devido ao atendimento insatisfatório à carga pluviométrica local somente com drenagem superficial.

Vale Ressaltar que a análise é específica dos trechos em estudo no processo e uma nova análise é necessária no caso ampliação e/ou alteração do projeto.

Atenciosamente,

Cuiabá, 05 de Agosto de 2021.

---

**MARCELO MORAIS JUNQUEIRA DE ARAUJO**

*Engenheiro Civil*  
CREA – MT033087